



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gliwicach
ul. Wrocławska 1, 44-100 Gliwice

Gliwice, 05.10.2018 r.

Znak sprawy: MZ.5580.79-2.2018.ŁN

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 i 1592) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 05.10.2018 r. do 05.10.2018 r.

przez:

1) mł. asp. mgr inż. Dawid Żyznowski – inspektor wydziału kontrolno-rozpoznawczego; nr legitymacji służbowej 397;

legitymującego się upoważnieniem numer MZ.5580.79-1.2018.ŁN z dnia 02.10.2018 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w budynku szkoły w Gliwicach przy ul. Żwirki i Wigury 85.

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85 44-122 Gliwice	Matgorzata Hutnikiewicz..... - Dyrektor Zespołu.....

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Matgorzata Hutnikiewicz - Dyrektor Zespołu.....

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w kontekście praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:
czynności kontrolno-rozpoznawcze podjęto w związku z pismem kontrolowanego z dnia 14.09.2018 r. (data wpływu 20.09.2018 r.), informującym o planowanej próbnej ewakuacji w dniu 05.10.2018 r.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) budynek szkoły w Gliwicach przy ul. Żwirki i Wigury 85.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Wskazanie osoby/podmiotu odpowiedzialnych za realizację obowiązków – podanie danych personalnych stanowiska. (Przywołanie dokumentu prawnego, na podstawie którego ustalono ww. osobę).

...Matgorzata Hutnikiewicz - Dyrektor Zespołu; Zarządzenie
nr 6083/2014 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia
9 maja; Pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Gliwice
nr 2014/1834/C/PM

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Przeznaczenie obiektu: ...szkoła podstawowa

Kategoria (ZL I-V/PM): ...ZL III + ZL I (sala gimnastyczna)

Ilość kondygnacji nadziemnych / podziemnych: ...3/1

Powierzchnia: ...użytkowa 3701,5 m²

Kubatura: ...14 329,0 m³

Uwagi: ...brak

3. Organizacja ochrony ppoż.

Okazano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (IBP): tak / nie

Data opracowania/ostatniej aktualizacji: ...marzec 2014 r. / 28.05.2018 r.

Osoba opracowująca (kwalifikacje): ...Krzysztof Przystaś - technik pożarnictwa

Czy w instrukcji ujęte zostały praktyczne sposoby sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji: tak / nie

Zapoznanie pracowników z IBP: tak / ~~nie~~

Miejsce lokalizacji IBP:

Uzgodniono z Komendantem Miejskim PSP w Gliwicach zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji: tak / ~~nie~~ / nie dotyczy

Informacje dotyczące praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji

Założenia:

Okazano scenariusz sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji: tak / nie

Pracownicy poinformowani o planowanej ewakuacji: tak / nie

Przyjęte miejsce powstania zdarzenia/pożaru: *piwnica - pomieszczenie konserwatora*

Założony czas ewakuacji: *12 min*

Przebieg ewakuacji:

Godzina rozpoczęcia ewakuacji: *9⁰⁰*

Zauważenie pożaru i sposób ogłoszenia alarmu: *"pożar" zauważony przez konserwatora, przekazanie informacji do kierującego akcją ewakuacyjną, alarm ogłoszony przez sygnał dźwiękowy (długi sygnał dzwoniący)*

Kierujący akcją ewakuacyjną: *Beata Jurdziejewicz - nauczyciel*

Podjęcie przez personel akcji gaśniczej: tak / nie

Kontrola pomieszczeń po ewakuacji: tak / nie

Sposób zachowania się ćwiczących:

- brak zdyscyplinowania osób ewakuujących się: tak / nie
- wystąpienie zjawiska paniki: tak / nie
- realizacja wcześniej ustalonych zadań przez poszczególne osoby funkcyjne: tak / nie
- zabezpieczenie dokumentacji i mienia: tak / nie

Czy wszystkie osoby opuściły budynek: tak / nie

Na miejscu zbiorki sprawdzono stan osobowy ewakuowanych: tak / nie

Na podstawie czego sprawdzono stan osobowy: *wydział z systemu elektronicznego*

Ilość osób ewakuowanych: *278 dzieci; 30 (nauczyciele, pracownicy, goście)*

Czas przeprowadzonej ewakuacji: *5 min 25 s*

Uwagi:

Brak

OK

Fu

4. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brań

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2 egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z zastrzeżeniami~~.

Kopię protokołu doręczono kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3

Małgorzata Hutnikiewicz
Małgorzata Hutnikiewicz

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Inspektor Wydziału
Kontrolno-Rozpoznawczego

Dawid Żyznowski
mł. asp. mgr inż. Dawid Żyznowski

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)